

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej”**, informujemy:

1. Pytanie:

W SIWZ oraz w opisie technicznym na zadanie j/w Zamawiający podaje wymagania dla sztucznej trawy piłkarskiej do oferowania i ułożenia na boisku. Ze względu na to, że trawy piłkarskie różnią się między innymi rodzajem włókna (monofilament lub fibrylizowana), a różnica ta wpływa w znacznym stopniu na cenę produktu, prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju trawę należy zastosować?

Odpowiedź

Należy zastosować trawę z włóknem typu monofilament o parametrach podanych w SIWZ

2. Pytanie:

Prosimy o podanie tolerancji dla podanych przez zamawiającego wartości długości włókna, gęstości włókien i całkowitej grubości wykładziny.

Odpowiedź

-Długość włókna 50 mm +/-2mm

-Gęstość włókien min. 20 000szt. włókien/m² (min. 130 000szt. monofilamentów na m²)

- całkowita grubość wykładziny min. 52mm

Sztuczna trawa musi posiadać aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania na boiska piłkarskie.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

(podpis zamawiającego)