

Rawa Mazowiecka, 14.11.2007r.

Znak: RG-I/341/10b/3/2007

**Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią na terenie Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”**, informujemy:

Pytanie:

Prosimy o podanie procentowych przedziałów tolerancji dla podanych przez zamawiającego wartości długości i gęstości włókien.

Odpowiedź

-Długość włókna 22 mm - tolerancja +/- 10%

-Gęstość włókien min. 40 000szt. włókien/m² - tolerancja +/- 10%

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

(podpis zamawiającego)