

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



**URZĄD MIASTA  
RAWA MAZOWIECKA**  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 30.04.2009 r.

**Do wiadomości:**

- wszyscy uczestnicy postępowania

**WYJAŚNIENIA (Nr 11) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie*, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Brak projektu technicznego kontenerowej stacji transformatorowej z linią zasilającą śn – prosimy o uzupełnienie*

**Odpowiedź nr 1:** Przyłącze do stacji i stacja transformatorowa nie jest przedmiotem zamówienia. Projekt przebudowy linii napowietrznych 15kV i stacji transformatorowej będzie opracowany przez Zamawiającego, a wykonawcą PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA - zgodnie z porozumieniem zawartym między Zamawiającym a PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA z dn. 27.01.2009r. (w posiadaniu Zamawiającego).

2. *Prosimy o informację jaki typ opraw oświetleniowych oraz osprzętu przyjąć do wyceny.*

**Odpowiedź nr 2:** Do wyceny należy przyjąć oprawy oświetleniowe zaproponowane przez firmę ES system – rzuty sufitów – tom 3 wykonawczego projektu architektury oraz załączniki do tomu 3 oraz projekt zagospodarowania terenu – tom 2 część 2 projektu drogowego.

3. *Brak rysunku tras kablowych – prosimy o uzupełnienie*

**Odpowiedź nr 3:** Trasy kablowe zgodnie z rysunkami:

Instalacja elektryczna - rzut parteru	E-33
Instalacja elektryczna - rzut piętra	E-35
Instalacja elektryczna - antresola	E-37

**Uwaga:** Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem i wszelkie niejasności, które mogłyby ewentualnie wyniknąć z udzielonych odpowiedzi prosimy kierować bezpośrednio do Projektanta – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06  
email: pasprojekt@pasprojekt.com.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA MI.

(podpis zamawiającego)

**Do wiadomości:**

- wszyscy uczestnicy postępowania