



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 30.04.2009 r.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 14) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

Projekt wykonawczy architektury:

1. W projekcie wykonawczym architektury brakuje plików o rozszerzeniu .shx („antresola1.shx”, „rzut dachu1.shx”, „parter-aranżacja1.shx”, „rzut piętra-aranżacja1.shx”, „rzut antresoli-aranżacja1.shx”, „rzut sufitów-antresola1.shx”, „układ posadzek-piętro1.shx”, „układ posadzek-antresola1.shx”, „slusarka.zewnetrzna1.shx”, „zagospodarowanie terenu1.shx”).

Prosimy o uzupełnienie tych plików, ponieważ ich brak uniemożliwia prawidłowe otwarcie rysunków w formacie .dwg.

Odpowiedź nr 1: Pytający, po konsultacjach z Projektantem pytanie to anulował – pismo z dnia 27.04.2009 r.

2. W projekcie wykonawczym architektury rysunek „Rzut piętra.dwg” jest wadliwy (przedstawia rzut parteru). Prosimy o udostępnienie prawidłowego rysunku.

Odpowiedź nr 2: Dokonano korekty rysunku w dniu 29.04.2009r.

3. Prosimy o dołączenie do projektu wykonawczego architektury opisu technicznego.

Odpowiedź nr 3: Opis techniczny do projektu wykonawczego architektury zamieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2009r.

4. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 258-260 znajdują się elementy wyposażenia wnętrza hali basenowej (łaźnia turecka, łaźnia ziołowa, lampy solarne) ujęte jako 1kpl.

Na rysunkach projektu wykonawczego oraz w opisie technicznym projektu budowlanego brak jest jakichkolwiek informacji o tych elementach.

Prosimy o przesłanie opisu i rysunków precyzujących pojęcia „łaźnia turecka”, łaźnia ziołowa” oraz wykaz ilości i rodzaju lamp solarnych jakie należy wycenić w poz. 259.

Odpowiedź nr 4: Opisy i rysunki dotyczące przedmiotu pytania zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2009r. w części „Koncepcja budowy kabin należących do części wellness”.

Warunki SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych; upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych. Powyższe dotyczy pkt. 4.1.2.c,d SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4.1.2 c, d wymaga osoby o następujących uprawnieniach:

„kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależący do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum 5 lat liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych;”

tym samym Zamawiający nie uzna tego typu uprawnień, gdyż osoba je posiadająca nie będzie miała uprawnień w części dotyczącej kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem i wszelkie niejasności, które mogłyby ewentualnie wyniknąć z udzielonych odpowiedzi prosimy kierować bezpośrednio do Projektanta – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06
email: pasprojekt@pasprojekt.com

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

(podpis zamawiającego)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania