



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel.(0-46) 814 47 11, fax.(0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 04.05.2009 r.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 21) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *W SIWZ pkt. 7.13 (hierarchia ważności dokumentów) – podane jest, że specyfikacja techniczna (ST) jest ważniejsza od dokumentacji technicznej. Tymczasem w ST podana jest grubość 14cm płyty lodowiska z betonu B35; natomiast na rysunku TL-3 i w opisie 'Projekt Wykonawczy Architektura podana jest grubość 10cm płyty lodowiska z betonu bez określenia jego marki. Jaka zatem ma być ta grubość i czy beton B35?*

Odpowiedź nr 1: Płyta mrozeniowa betonowa z betonu B35W6 gr 14 cm , dylatowana , zbrojona . orurowanie chłodnicze zabetonowane w płycie mrozeniowej . podbudowa pod płytę zapewniająca jej właściwą eksploatację warstwy ciepłochronne styropian EPS 100 i przeciwwilgociowe -np.folia , odwodnienie liniowe płyty lodowiska

2. *Prosimy podać wymagany wskaźnik mrozoodporności betonu płyty lodowiska.*

Odpowiedź nr 2: Wskaźnik mrozoodporności F75

3. *Prosimy podać wymagany wskaźnik wodoodporności betonu płyty lodowiska.*

Odpowiedź nr 3: W pytaniu nr 1 - B35W6

4. W związku z otrzymaniem od Zamawiającego dokumentacji uzupełniającej (Projekt Wykonawczy) stwierdzamy na zestawieniu (rys. nr 23):
- a) Drzwi D2 – o 1 szt za mało w stosunku do rzutów
 - b) Drzwi D6 – o 1 szt za mało w stosunku do rzutów
 - c) Drzwi D6A – o 1 szt za mało w stosunku do rzutów
 - d) Drzwi D9 – o 1 szt za mało w stosunku do rzutów
 - e) Drzwi D10 – o 1 szt za mało w stosunku do rzutów

Odpowiedź nr 4: Do zestawieniu nr 23 należy dodać wymagane ilości drzwi zgodnie z rzutami

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem i wszelkie niejasności, które mogłyby ewentualnie wyniknąć z udzielonych odpowiedzi prosimy kierować bezpośrednio do Projektanta – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06
email: pasprojekt@pasprojekt.com

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Góraj

(podpis zamawiającego)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania