

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-08

**Do wiadomości:**

**- wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA (Nr 18) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i rysunki logo-bannera informacyjnego*

**Odpowiedź nr 1:** Logo bannera zostanie wskazane przez Inwestora do wyceny należy przewidzieć kaseton podświetlany diodowo oraz dostawę banneru bez nadruku.

2. *Prosimy o dokładne wskazanie na rysunkach które elementy należy wykonać z betonu architektonicznego*

**Odpowiedź nr 2:** Wszystkie elementy z widoczną powierzchnią betonową należy wykonać z betonu architektonicznego

3. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikacje techniczne (skład mieszanki betonowej) dla betonu architektonicznego. Prosimy również o podanie norm, według których będzie dokonywany odbiór techniczny wykonywanych elementów z betonu architektonicznego*

**Odpowiedź nr 3:** skład betonu architektonicznego proszę ustalić z dostawcą betonu, przy założeniu iż:

- struktury (ma być albo gładka, pozbawiona pęcherzyków powietrza, szwów, raków itp. - przy praktycznym braku jakiegokolwiek szpachlowania)
- barwy, która ma być prawie jednolita (prawie jeden odcień szarości) dla całego zespołu elementów.
- powinien zostać zaprojektowany optymalny skład receptury mieszanki betonowej (kwestia cementu, plastyfikatorów, kruszywa itd.) uwzględniający ostateczną założoną strukturę betonu, czas dojazdu na budowę, spodziewaną temperaturę układania, potrzebną wytrzymałość na ścieranie itp.,
- należy dobrać odpowiedni sposób pielęgnacji betonu - powierzchnia ma być gładka, szalunki wypełnia się specjalną matą z geosyntetyków, która przy wibrowaniu zapewni brak wklęsnięć po pęcherzykach powietrza,
- podczas projektowania zbrojenia należy dodatkowo przemyśleć jego rolę pod kątem zapobiegania pęknięciom,
- całość betonu musi być wyprodukowana wg. założonej receptury, niedopuszczalne są żadne zamiany składników, np. nie można w trakcie produkcji zmienić cementu nawet na teki sam pod względem parametrów technicznych, ale pochodzący od innego producenta,
- całość betonu ma być wylana w sposób ciągły aby uniknąć szwów,

- bezwzględnie przestrzegać realizacji założonych wymagań technologicznych.

4. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozmieszczania szalunków dla elementów wykonanych z betonu architektonicznego*

**Odpowiedź nr 4:** Układ szalunków optymalny do uzgodnienia na etapie procesu budowlanego

5. *Prosimy o zamieszczenie opracowania dotyczącego zjeżdżalni ślimakowej zgodnie z informacją zamieszczoną na rysunku: „14-Przekroje A-A, B-B, D-D.pdf”.*

**Odpowiedź nr 5:** Zjeżdżalnia do uzgodnienia z dostawcą. Kształt i parametry zostały podane w projekcie architektonicznym.

6. *Branża elektryczna. Prosimy o kopię warunków przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dla projektowanego obiektu.*

**Odpowiedź nr 6:** Dokument zamieszczony został przez zamawiającego na stronie internetowej w dniu 20.04.2009 roku.

7. *Ponawiamy prośbę o zamieszczenie na Państwa stronie opisu konstrukcji dla projektu wykonawczego.*

**Odpowiedź nr 7:** Dokument zamieszczony został przez zamawiającego na stronie internetowej w dniu 29.04.2009 roku.

8. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej zgodnie ze spisem załączników w opisie architektury:*

- Zestawienie mebli MIKOMAX,
- Kraty rolowane w otworze Dz11,
- Bramka obrotowa BR2-N2-ASDA wykorzystana w recepcji pom. 104,
- Wamat – trybuny modułowe.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający opublikuje zestawienie na swojej stronie internetowej

9. *Prosimy o podanie ilości leżaków, siedzisk oraz lamp typu „słoneczna łąka”.*

**Odpowiedź nr 9:** leżaki 15 szt., lampy typu słoneczna łąka 4 szt.

10. *Prosimy o informację czy szafki basenowe wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak to prosimy o informację w którym kosztorysie i w którym miejscu należy umieścić tę pozycję. Prosimy o sprecyzowanie czy bramki mają być otwierane kluczykiem czy mają być zintegrowane z systemem obsługi klienta.*

11. *Prosimy o informację czy bramki wchodzi w zakres oferty. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w którym kosztorysie i w którym miejscu należy umieścić tę pozycję.*

**Odpowiedź nr 10 i 11:** Szafki oraz bramki muszą być zintegrowane z systemem obsługi klienta. Wszystkie elementy wyposażenie wchodzi w zakres wyceny. Zgodnie z zapisem części I punkt 10 SIWZ „Kosztorys ofertowy należy podzielić na branże analogicznie jak przedmiary robót załączone do SIWZ” dodatkowe pozycje należy umieszczać w, odpowiadających rodzajem robót, branżach kosztorysu ofertowego.

12. *Prosimy o informację czy lada recepcyjna i umeblowanie wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak to prosimy o podanie specyfikacji i ilości tych elementów. Prosimy również o wskazanie w którym kosztorysie i w której pozycji należy umieścić te elementy.*



**Odpowiedź nr 12:** Lady recepcyjna wg rysunków wnętrz, meble oraz zestawienie mebli wg rysunków wnętrz oraz zestawień. Wszystkie elementy wchodzą w zakres wyceny.

**Uwaga:** Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA



*mgr inż. Wojciech Skarzek*

(podpis zamawiającego)