

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-08

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 27) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. Prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych (schematy, zestawienie materiałów i urządzeń) oraz konstrukcji wsporczych pod kolektory słoneczne. W oparciu o załączoną dokumentację wycena systemu instalacji solarnej jest niemożliwa.


Odpowiedź nr 1: Dokumentacja konstrukcji wsporczych opublikowana została na stronie Zamawiającego w dniu 29.04.2009r.

2. W otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej technologii kotłowni Zamawiający informuje, że w zakres zadania wchodzić będzie instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 87 szt. kolektorów słonecznych Vitosol 200-F, w otrzymanym od Zamawiającego kosztorysie ujęte zostały natomiast kolektory słoneczne Vitosol 300-T w ilości 127 szt. Prosimy o dokładne określenie ilości i typu kolektorów słonecznych.

Odpowiedź nr 2: Do wyceny należy przyjąć 87 szt. kolektorów słonecznych Vitosol 200-F

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Wojciech Skoczek
(podpis zamawiającego)