

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel.(0-46) 814 47 11, fax.(0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-11

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 33) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Prosimy o pilną informację, które z poszczególnych drzwi znajdujących się na wykazach (na rysunkach nr 23 oraz 24) – mają być stalowe, a które mają być aluminiowe. Aktualnie na opisach wszystkich poszczególnych drzwi jest słowo: 'stalowe'. Tymczasem w opisie technicznym wykonawczym architektury w pkt. 9.8 drzwi są ogólnie opisane jako 'aluminiowe'.*

Odpowiedź nr 1: Wszystkie drzwi posiadają stalowe ramy.

2. *Prosimy o uzupełnienie kolorystyki szyb drzwi w stosunku do przeszkleń, w których one się znajdują.*

Odpowiedź nr 2: Kolorystyka szyb we wszystkich przeszkleniach jest taka sama – kolor: naturalny z delikatnym odcieniem błękitu.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Wojciech Skoczek
(podpis zamawiającego)