



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-13

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 25) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie*, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Występują rozbieżności między rodzajem materiałów użytych do wykonania posadzek, ścian oraz sufitów. Która wersja obowiązuje:*

- kosztorysowa

czy

- rys. nr 11 i nr 12 „Układ posadzek”

czy

- włoska aranżacja Firmy Florom rys. nr 39

czy

- projekt firmy DBM-Sroczyńscy Spółka Jawna. Prosimy o opublikowanie tego projektu na stronie Zamawiającego.

Prosimy o udostępnienie jednoznacznej i ostatecznej wersji projektu wykończenia posadzek i ścian, który ma posłużyć do oszacowania kosztorysów.

Odpowiedź nr 1: Obowiązują rysunki 01, 03 oraz 39.

2. Brak rysunków i detali szczegółowych dla drabinek zejściowych do basenu

3. Brak detali wyposażenia słupków startowych w hali basenowej

4. Brak typu podnośnika zejścia do basenu dla niepełnosprawnych

5. Brak zestawienia wyposażenia basenu w liny kierunkowe torów

Odpowiedź nr 2, 3, 4, 5: Zestawienie wyposażenia basenu – osprzęt basenowy opublikowano na stronie Zamawiającego w dniu 13.05.2009 r.

6. Brak zestawienia wyposażenia basenu w sprzęt ratunkowy

Odpowiedź nr 6: Przewidziane są 2 komplety sprzętu ratowniczego.

7. *Brak szczegółu montażu siedzeń napowietrzających w wannie basenu rekreacyjnego (przykładowy producent)*

Odpowiedź nr 7: Siedzenia napowietrzające posiadają mocowanie ze stali nierdzewnej, szczegółowe informacje udostępnia wykonawca basenu rekreacyjnego.

8. Brak detalu mocowań parapetów wewnętrznych z konglomeratu (szerokość, grubość, rodzaj materiału, kolor)

Odpowiedź nr 8: Mocowanie parapetów należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Proponujemy zastosowanie parapetów firmy S. i A. Pietrucha – kolor: Rosa del garda, grubość:20 mm, głębokość 200mm, R:20.

9. Prosimy o rys. szczegółu elementu odwodnienia ze stali nierdzewnej typu Modular 1000 z wkładką zabezpieczającą palce

Odpowiedź nr 9: Jest to rozwiązanie zaproponowane przez firmę ACO . Wszelkie wątpliwości prosimy konsultować z tą właśnie firmą.

10. Brak zestawienia ilości urządzeń wyposażenia łazienek (dozowniki do mydła, kosze na śmieci, suszarki do rąk, suszarki do włosów itp.)

Odpowiedź nr 10: Ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z projektem architektury (rys. nr 05 oraz 06).

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Wojciech Skoczek

(podpis zamawiającego)