

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-19



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel.(0-46) 814 47 11, fax.(0-46) 814 43 23

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

KOREKTA DO WYJAŚNIENIA (Nr 21) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

Pytanie:

1. *W SIWZ pkt. 7.13 (hierarchia ważności dokumentów) – podane jest, że specyfikacja techniczna (ST) jest ważniejsza od dokumentacji technicznej. Tymczasem w ST podana jest grubość 14cm płyty lodowiska z betonu B35; natomiast na rysunku TL-3 i w opisie 'Projekt Wykonawczy Architektura podana jest grubość 10cm płyty lodowiska z betonu bez określenia jego marki. Jaka zatem ma być ta grubość i czy beton B35?*

~~Była odpowiedź nr 1: Płyta mrożeniowa betonowa z betonu B35W6 gr 14 cm, dylatowana, zbrojona. orurowanie chłodnicze zabetonowane w płycie mrożeniowej. podbudowa pod płytę zapewniająca jej właściwą eksploatację warstwy ciepłochronne styropian EPS 100 i przeciwwilgociowe np. folia, odwodnienie liniowe płyty lodowiska~~

Zmieniona odpowiedź na pytanie nr 1: Płyta mrożeniowa betonowa z betonu B30, F100, W6, gr 10 cm, bez dylatacji wylewana jednoetapowo, zbrojona; orurowanie chłodnicze ułożone równolegle między zbrojeniami ułożone przed zabetonowaniem płyty oraz ułożone na podłożu izolowanym płytami styropianowymi (płyty styropianowe grubości 10 cm ułożone na podłożu z chudego betonu o grubości 10 cm na folii parochronnej.)

Płyta chłodząca ułożona na warstwie poślizgowej 2x folia z przesypką grafitową pomiędzy foliami.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ MIASTA

mgr Eugeniusz Czop
(podpis zamawiającego)