



**URZĄD MIASTA  
RAWA MAZOWIECKA**  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
tel.(0-46) 814 47 11, fax.(0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-18

**Do wiadomości:**

**- wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA (Nr 51) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Zgodnie z rysunkami elewacji na fasadzie występują płyty granitowe o rozmiarach 360 x 60 cm. Norma kamieniarska przewiduje stosunek długości boków 1:2. Dopuszczalny jest stosunek, 1:3 czyli max. 180 cm. W związku z powyższym konieczna jest zmiana podziału płyt na fasadzie co w efekcie ma wpływ na cenę podkonstrukcji i materiału. Prosimy podać jaki wariant wycenić.*

**Odpowiedź nr 1:** Płyty elewacyjne mają posiadać max. dł. 180 cm. Zmiana w rys. elewacji zachodniej i południowej zostanie opublikowana w dniu 19 maja. Należy wycenić wariant poprawiony o stosunku wysokości płyty do jej długości : 1:3.

2. *Branża teletechniczna. Prosimy o dokładną specyfikację urządzeń wchodzących w skład systemu DSO. Podane numery nie odpowiadają opisywanym urządzeniom.*

**Odpowiedź nr 2:** Dane dotyczące Systemu Nagłośnienia, zostały opracowane na podstawie oferty sprzętowej firmy BOSCH, zatem nie powinno być niejasności. Proszę o wskazanie na czym polega problem wówczas postaramy się o precyzyjną odpowiedź.

Proponowany system nie jest typowym systemem DSO w znaczeniu instalacji P.POŻ, został wybrany jako wielostrefowy system nagłośnienia dlatego nie musi być wykonany w formie ognioodpornej.

Ważną dla Inwestora jest funkcja nagłośnienia hali basenowej, lodowiska, oraz basenu (pod wodą – głośniki do pracy pod wodą!) co umożliwi ma odbywanie imprez i zawodów typu - balet podwodny synchroniczny.

3. *Prosimy o określenie jakie mają być akcesoria łazienkowe. Na rysunkach architektury są wrysowane tylko dozowniki na mydło, pojemniki na ręczniki papierowe oraz na papier toaletowy, brak natomiast koszy na śmieci, szczotek do WC itp. Proszę określić z jakiego materiału mają być wykonane poszczególne akcesoria (np. nierdzewne, tworzywo sztuczne) oraz podać przykładowego producenta*

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający opublikował zestawienie wyposażenia łazienek – zmiana (nr 7) SIWZ z dnia 14.05.2009 r.

Kosze na śmieci występują w 2 wariantach:

- 1) kosz metalowy np. f. Linea Trade otwierany przyciskiem pedałowym o pojemności 5 l,
- 2) kosz metalowy np. f. Linea Trade otwierany przyciskiem pedałowym o pojemności 12 l.

Szczotka do wc wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego np. f. Linea Trade.

Ilość koszy na śmieci np. f. Linea Trade o poj 5 l: 26 szt.

Ilość koszy na śmieci np. f. Linea Trade o poj 12 l: 19 szt.

Ilość szczotek do wc np. f. Linea Trade: 26

Ilość szczotek do wc np. f. Koło z serii NT BB: 2 szt

4. *Prosimy o informację czy należy wycenić akcesoria łazienkowe na parterze ponieważ nie zostały tam wrysowane. Jeśli należy je wycenić to prosimy o uszczegółowienie informacji - patrz pytanie powyżej.*

**Odpowiedź nr 4:** Tak, należy wycenić elementy akcesoria łazienkowe znajdujące się na parterze. Zostały one uwzględnione w „zestawieniu wyposażenia toalet” – zmiana (nr 7) SIWZ z dnia 14.05.2009 r.

5. *Prosimy podać z jakiego materiału mają być wykonane blaty łazienkowe pod umywalkowe oraz jego kolor i grubość.*

**Odpowiedź nr 5:** Blaty łazienkowe podumywalkowe mają być wykonane z granitu. Grubość blatu wynosi 4 cm, listwa wykończeniowa ma posiadać grubość 6 cm, natomiast głębokość blatu wynosi 63 cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem .

**Uwaga:** Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
(podpis zamawiającego)