

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-19

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 58) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie maszyny do konserwacji lodu – rolby o promieniu skreću 4900 mm jeśli promień łuku bandy wg specyfikacji to 5000 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami nr 34 i 35 Wykonawcy powinni ująć do wyceny rolbę o poniższych parametrach:

Pojemność zbiornika ciepłej wody – od 500 litrów do 750 litrów

Silnik – Diesel

Promień skreću – od 3500mm do 4500 mm

Gabaryty rolby:

Wysokość – nie większa niż – 2500 mm,

Szerokość - nie większa niż – 2000 mm

Długość nie większa niż – 4100 mm

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ MIASTA

marcin Eugeniusz Górny
(podpis zamawiającego)