

Rawa Mazowiecka, dnia 25.05.2009 r.



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel.(0-46) 814 47 11, fax.(0-46) 814 43 23

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 64) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

W nawiązaniu do pkt. 12 SIWZ prosimy o udzielenie wyjaśnień:

1. W dziale „Instalacja komputerowa” przedmiaru robót jest pozycja: „Montaż wyposażenia osprzęt do 3U wolnostojące i w szafie – UPS”, a w pozycji materiałowej jest podane „zasilacz UPS 20kVA 3-faz”.

Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie w/w urządzenia, głównie jeśli chodzi o czas podtrzymania.

Odpowiedź nr 1: UPS do szaf sterowniczych nie jest wymagany ponad 1 kVA 230 V, jedna faza, 3- 5 minut podtrzymania

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

BURMISTRZ MIASTA

(podpis zamawiającego)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania