



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-26

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 75) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. W przedmiarze w dziale Stacja transformatorowa są ujęte kable YKXs 4x120 mm² i YKXs 4x95 mm² jako zasilanie rozdzielnic RG ze stacji i z agregatu. Natomiast na schemacie rozdzielnic RG są to kable YKY 4x120 mm² jako zasilanie z agregatu oraz 2xYKXs(3x185 mm² + 95 mm²). Proszę o odpowiedź które kable należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 1: Ze względu na jeszcze nie określoną lokalizację stacji transformatorowej dokładny typ kabla zostanie podany w projekcie przyłącza budynku. Natomiast w projekcie instalacji elektrycznych podano błędny kabel zasilający pomiędzy agregatem prądotwórczym a rozdzielnią główną budynku. Należy ułożyć kabel 3x4xYKY 1x120 mm² (3 kable na fazę) zamiast kabla YKY 4x120 mm².

2. W poprzednich odpowiedziach padło stwierdzenie, że dział stacja transformatorowa należy usunąć z przedmiaru. Co w związku z tym z pozycjami z tego przedmiaru dotyczącymi zasilania obiektu ze stacji i z agregatu? Proszę o konkretne stwierdzenie czy należy te pozycje zostawić czy nie?

Odpowiedź nr 2: Część dotyczącą agregatu prądotwórczego należy wycenić. Część, która dotyczy stacji transformatorowej należy pominąć.

3. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zamieszczony na stronie zamawiającego dotyczy tylko i wyłącznie krytej pływalni. Nie ma natomiast wzmianki o lodowisku sztucznym. Proszę o wyjaśnienie czy sztuczne lodowisko należy do zakresu wyceny czy nie?

Odpowiedź nr 3: Tak, sztuczne lodowisko również wchodzi do zakresy wyceny. Zamawiający opublikował projekty w dniu 15.05.2009 r. (Zmiana nr 8 SIWZ).

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ MIASTA

(pódpis zamawiającego)