



**URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA**
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-19

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 48) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

- 1. Prosimy o odpowiedź i rysunek – jakiego typu mają być trzy wycieraczki zewnętrzne?*

Odpowiedź nr 1: Wycieraczki zastosowane w "budyńku krytej pływalni...":
w pomieszczeniu:

L 001:

- zewnętrzna o wymiarach 120x90 cm (I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z pojemnikiem odprowadzającym wodę i zanieczyszczenia f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 120x90 cm (II strefa: np. wycieraczka typu RCB z wkładem rypсовym i kasetą szczotkową na ramie EMCO 500 f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 120x90 cm (III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

L 012:

- zewnętrzna o wymiarach 120x90 cm (I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z pojemnikiem odprowadzającym wodę i zanieczyszczenia f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 140x60 cm (II strefa: np. wycieraczka typu RCB z wkładem rypсовym i kasetą szczotkową na ramie EMCO 500 f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 140x60 cm (III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

B 004:

- zewnętrzna o wymiarach 120x90 cm (I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z pojemnikiem odprowadzającym wodę i zanieczyszczenia f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 120x60 cm (II strefa: np. wycieraczka typu RCB z wkładem rypсовym i kasetą szczotkową na ramie EMCO 500 f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 120x60 cm (III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

B 001:

- zewnętrzna o wymiarach 200x100 cm (I strefa: np. wycieraczka typu Marschall wraz z pojemnikiem odprowadzającym wodę i zanieczyszczenia f. EMCO)
- wewnętrzna o wymiarach 200x100 cm (II strefa: np. wycieraczka typu RCB z wkładem rypсовym i kasetą szczotkową na ramie EMCO 500 f. EMCO)

- wewnętrzna o wymiarach 200x100 cm (III strefa: np. wycieraczka typu ATTACHE INTERIEUR na ramie EMCO 500 f. EMCO)

2. W nawiązaniu do pkt. XI 'Warunków ochrony przeciwpożarowej' - prosimy o przesłanie projektu oznakowania PPOŻ i BHP oraz wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.

Odpowiedź nr 2: Wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Prosimy o określenie parametrów: rzutników, monitorów, telewizorów, laptopów, nagrywarek itp. oraz powierzchni ekranów.

Odpowiedź nr 3:

- W tabeli: TABELA: VIII.1.1.3. są wyspecyfikowane elementy systemu Multimedialnego. Jak zostało to opisane zasadniczo jest to sprzęt mobilny, a więc w rozumieniu Projektanta taki, który może służyć Inwestorowi w różnych pomieszczeniach, (basen, lodowisko, sale konferencyjne). Podobnie należy rozumieć pytanie 5. dotyczące długości okablowania, sprzęt mobilny - przenośny zwykle ma okablowanie standardowe 2 do 5 metrów i nic ponad to nie jest wymagane.
- Telewizory powinny być dostarczone z wyposażeniem fabrycznym. Kable HDMI 25 mb, TV HD BRAVIA w technologii HD SONY.
- Należy wybrać model aktualnie najnowszy w danej klasie na dzień dzisiejszy może to być:
 - BLYE RAY HD: BDP-S5000ES SONY
 - LAP TOP: VGN – FW 21 E SONY (HDMI + BLUE RAY) VAIO.
 - MONITORY: GXD-L52H1 – 52”
 - RZUTNIK HD: VPL-FH300L
 - RZUTNIK XGA: VPL-CX21
 - TELEWIZOR HD: 70X3500
 - TELEWIZOR HD: KDL-40S2530
 - Ekran dla rzutnika HD: przekątna około 10 mb

Rzutnik HD przeznaczony do projekcji na lodowisku i na hali basenowej powinien być klasy równej lub lepszej niż podany odpowiednik.

Wyciąg z dokumentacji:

TABELA: VIII.1.1.3. Wykaz mobilnego sprzętu i urządzeń i Instalacji MULTIMEDIALNYCH, włączanych do sieci strukturalnej. Obiekt: BASEN w RAWIE MAZOWIECKIEJ.

L.P.	OPIS	P/N Producenta	Producent	Ilość
1.	Rzutnik Multimedialny (XVGA)		SONY	Szt. 1


2.	Rzutnik Multimedialny HD		SONY	Szt. 1
3.	Telewizor BRAVIA HD 72"		SONY	Szt.4
4.	Telewizor BRAVIA HD 40"		SONY	Szt. 1
5.	Ekran rozwijany elektrycznie 4:3		RÓŻNY	Szt. 1
6.	Ekran rozwijany elektrycznie 14:9		RÓŻNY	Szt. 1
7.	Monitory BRAVIA HD		SONY	Szt. 6
8.	Blue RAY HD		SONY	Szt. 2
9.	TP VAIO HD 17"		SONY	Szt. 1
10.	Rozgałęziacz HDMI		SONY	Szt. 2
11.	Okablowanie		RÓŻNY	Komplet
12.	Sprzęt montażowy		RÓŻNY	komplet

4. Prosimy o rozmieszczenie w obiekcie: rzutników , ekranów, telewizorów - celem określenia długości i rodzaju okablowania.

Odpowiedź nr 4: Cały sprzęt MM jest traktowany mobilnie, zatem nie wymaga się stałych instalacji, jedynie kompletne wyposażenie fabryczne pozwalające np. postawić TV na podstawce. Wyjątek stanowi winda pod rzutnik HD, którą należy dostarczyć i zainstalować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności podczas imprez sportowych. Sprzęt został tak dobrany, że wiodącym jest interfejs Ethernet RJ-45 dla sieci oraz HDMI dla multimediiów. Inwestor będzie go podłączał przy pomocy administratora lub osoby przeszkolonej jako instalacje dla imprezy. Przewidziana jest jedynie winda pod rzutnik HD do zainstalowania w hali basenowej. Należy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem ją zainstalować i doprowadzić odpowiednie przewody instalacji zasilającej, ETH oraz HDMI. To jest zadanie Wykonawcy.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ MIASTA

mgr **Edward Góraj**
(podpis zamawiającego)