

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-27



**Do wiadomości:**  
**- wszyscy uczestnicy postępowania**

## WYJAŚNIENIA (Nr 72) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. W otrzymanym PW Architektura i PW Konstrukcja brak jest informacji dotyczącej wykonania pochylni wraz z murem oporowym gr. min. 20cm oraz plyty przedwejściowej - znajdujących się w części południowej budynku.

W związku z powyższym prosimy o pilną informację jak należy wykonać ww. element (oddzielny rysunek konstrukcyjny, ilość stali).

**Odpowiedź nr 1:** Murki oporowe przy pochylni oraz płyta przedwejściowa traktowane były jako element zagospodarowania terenu i jako takie zostały ujęte w proj. architektury. Należy je zestawić i wycenić na podstawie objętości elementów z rysunków architektonicznych. Mury oporowe występują na całej długości chodnika prowadzącego z tarasu.

### Instalacja technologii wody basenowej

1. Kosztorys ślepy technologii wody basenowej z dn.16.02.2009r. przewiduje w dziale nr. 5 i 6 basen rekreacyjny zewnętrzny – urządzenia, armatura i rurociągi (pozycja 152-242). Otrzymany projekt nie przewiduje basenu zewnętrznego.

Prosimy o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

**Odpowiedź nr 1:** Nie należy uwzględniać w ofercie basenu zewnętrznego. Projekt nie przewiduje basenu zewnętrznego.

**Uwaga:** Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

**Do wiadomości:**

- wszyscy uczestnicy postępowania

BURMISTRZ MIASTA  
  
(podpis zamawiającego)