

Przetarg nieograniczony pn.: " Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-27



Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 82) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między odpowiedziami z dnia 08.05.2009 „Wyjaśnienia (nr 10) związane z treścią SIWZ” oraz między zamieszczonym w dniu 12.05.2009 uzupełnieniem dokumentacji o wyposażenie plik „Zestawienie.pdf” i „Siedzisko K11 oraz Nowata 3.pdf”. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 08.05.2009 siedziska na widowni basenu mają być plastikowe typu Forum Silesia natomiast zgodnie z odpowiedziami z dnia 12.05.2009 została zamieszczona informacja, że mają to być siedziska z blachy metalowej mocowane do podłoża betonowego np. firmy Mikomax. Prosimy o wyjaśnienie, które siedziska przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 1:

Należy przyjąć zestawienie dnia 12.05.2009, w którym proponowane są siedziska z blachy metalowej mocowane do podłoża betonowego np. firmy Mikomax.

2. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 22.05.2009r na pytanie nr 2 „Wyjaśnienia nr 71” na dachu lodowiska ma zostać wyceniona wełna mineralna. Prosimy o określenie grubości tej wełny mineralnej.

Odpowiedź nr 2:

St-3	
grubość[cm]	DACH NAD LODOWISKIEM
	papa do pokryć jednowarstwowych np. MONO LIGHT lub MONO 501P
5	wełna mineralna np. MONROCK MAX ICObIT
	klej bitumiczny np. KB MONOROCK lub klej poliuretanowy KP MONOROCK
	paroizolacja bitumiczna np. papa FOALBIT
	blacha trapezowa
	płatwie drewniane /wg. projektu konstrukcji/
	dźwigar drewniany /wg. projektu konstrukcji/

3. Prosimy o sprecyzowanie czy mury oporowe występują tylko na odcinku około 14mb (widoczne na rysunku z projektu drogowego – „rawa mazowiecka projekt wykonawczy.dwg”) czy na całej długości chodnika prowadzącego z tarasu (widoczne na przekrojach B-B i D-D).

Odpowiedź nr 3:


Mury oporowe występują na całej długości pochylni prowadzącej do tarasu. Murki oporowe przy pochylni oraz płyta przedwejsciowa traktowane były jako element zagospodarowania terenu i jako takie zostały ujęte w proj. architektury. Należy je zestawić i wycenić na podstawie objętości elementów z rysunków architektonicznych.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

BURMISTRZ MIASTA


mgr Eugeniusz Góraj
(podpis zamawiającego)