



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-27

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 63) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Prosimy o przekazanie dokumentacji muru oporowego wraz z zestawieniem stali zlokalizowanego przy pochylni.*

Odpowiedź nr 1: Murki oporowe przy pochylni oraz płyta przedwejściowa traktowane były jako element zagospodarowania terenu i jako takie zostały ujęte w proj. architektury. Należy je zestawić i wycenić na podstawie objętości elementów z rysunków architektonicznych.

Mury oporowe występują na całej długości chodnika prowadzącego z tarasu.

2. *Prosimy o przekazanie dokumentacji zbrojenia płyty żelbetowej lodowiska.*

Odpowiedź nr 2: Dokumentacja została opublikowana na stronie Zamawiającego.

Płyta mrożeniowa betonowa z betonu B30, F100, W6, gr 10 cm, bez dylatacji wylewana jednoetapowo, zbrojona; orurowanie chłodnicze ułożone równolegle między zbrojeniami ułożone przed zabetonowaniem płyty oraz ułożone na podłożu izolowanym płytami styropianowymi (płyty styropianowe grubości 10 cm ułożone na podłożu z chudego betonu o grubości 10 cm na folii parochronnej.) Płyta chłodząca ułożona na warstwie poślizgowej 2x folia z przesypką grafitową pomiędzy foliami.

3. *Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej rodzaju, rozmieszczenia trzpieni dylatacyjnych w konstrukcji elementów żelbetowych.*

Odpowiedź nr 3: Należy przewidzieć zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. *Jednocześnie z uwagi oraz zakres i ilość udzielanych wyjaśnień, kolejne uzupełnienia dokumentacji i wymóg opracowania kosztorysów szczegółowych, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.*

Odpowiedź nr 4: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 02.06.2009 r. i opublikował niniejszą informację na swojej stronie internetowej.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania

BURMISTRZ MIASTA

(podpis zamawiającego)