

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"

Sygnatura akt: RG - I/341/6/2009



URZĄD MIASTA  
RAWA MAZOWIECKA  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-05-27

**Do wiadomości:**

**- wszyscy uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIA (Nr 83) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Prosimy o przekazanie rysunków zamiennych elewacji zachodniej i południowej z nowym układem płyt kamiennych, które zgodnie z odpowiedzią nr 2 wyjaśnienia nr 51 miało się ukazać 19.05.2009.*


**Odpowiedź nr 1:** Rysunki zamienne, o których mowa w pytaniu zamieszczone zostały na stronie Zamawiającego w dniu 2009-05-27. Za pomyłkę przepraszamy.

2. *Prosimy o podanie od jakich średnic będą wymagane badania radiologiczne spawów.*  
**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający będzie wymagał prób szczelności. W wycenie Wykonawcy nie uwzględniają badań radiologicznych spawów. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że w przypadku podejrzenia złego wykonania robót Zamawiający może zażądać badania radiologicznego spawów na koszt.

**Uwaga:** Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel:+48 22 739 90 25, fax:+48 22 739 79 06 email: pasprojekt@pasprojekt.com

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

**BURMISTRZ MIASTA**

  
mgr Eugeniusz Córki  
(podpis zamawiającego)