



Rawa Mazowiecka, dnia 2009-06-01

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 92) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *W związku z rozbieżnymi informacjami na temat stali z jakiej mają być wykonane balustrady prosimy o sprecyzowanie i określenie ostatecznie jaki gatunek mamy wycenić. W wyjaśnieniach nr 22 z dnia 22.05.2009 podano, iż balustrady wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku 1.4439 (odpowiedź nr 15), natomiast w wyjaśnieniach nr 68 z dnia 27.05.2009 podano iż barierki i balustrady w hali basenowej wykonać należy ze stali kwasoodpornej o symbolu AISI316 Ti. Prosimy również o wyjaśnienie czy barierki zewnętrzne wykonujemy z takiej samej gatunkowo stali co barierki na hali basenowej.*

Odpowiedź nr 1: Balustrady i barierki mają być wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku 1.4439, za wyjątkiem barierki i balustrad w hali basenowej (dokładnie poręczce i pochwyty znajdujące się w pomieszczeniu B301-antresola), które należy wykonać ze stali kwasoodpornej o symbolu AISI316 Ti.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel: +48 22 739 90 25, fax: +48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com


(podpis zamawiającego)
mgr Eugeniusz Góraj

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania