

Przetarg nieograniczony na: Remont ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaż toalety przenośnej oraz wiat dla zawodników rezerwowych.



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Znak: RG - I/341/11/2010

Rawa Mazowiecka, 2010-07-13

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Remont ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaż toalety przenośnej oraz wiat dla zawodników rezerwowych**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Czy zbiornik szczelny kanalizacji wchodzi w zakres robót? Brak nakładów i dokumentacji?*

Odpowiedź nr 1: Zbiornik szczelny nie wchodzi w zakres robót.

2. *Brak nakładów na linie zasilające furtek, prosimy o potwierdzenie iż furtki mają być z elektromagnesami. Prosimy opisać wymagania dotyczące tych linii zasilających.*

Odpowiedź nr 2: Furtki mają być ze zwykłymi zamkami bez elektromagnesów.

3. *Brak nakładów na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od projektowanych toalet do zbiornika.*

Odpowiedź nr 3: Przyłącze kanalizacyjne od toalet do zbiornika podobnie jak zbiornik nie wchodzi w zakres robót.

4. *Czy zamawiający chce opomiarować „wodomierzem” linie zasilające toalety?*

Odpowiedź nr 4: Linie zasilające toalety nie będą dodatkowo opomiarowane.

5. *Jakim przewodem ma być zasilana toaleta, czy poza zabezpieczeniami producenta toalety zamawiający przewiduje dodatkowe zabezpieczenia. Prosimy o wskazanie materiałów.*

Odpowiedź nr 5: Zasilanie toalety jednofazowe – przewód YKY 3x4 lub wg zaleceń producenta toalety.

6. *Czy brama A ma być otwierana ręcznie czy automatycznie napędem silnikowym?*

Odpowiedź nr 6: Brama A ma być otwierana ręcznie.

BURMISTRZ MIASTA

(podpis zamawiającego)