

Znak: RGI.271.2.2017

Rawa Mazowiecka, 2016-03-01

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 2) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej**”, odpowiada na przesłane pytania:

Pytanie nr 1:

Na którym z rysunków PZT pokazano ogrodzenie do demontażu oraz do ponownego montażu aby określić ile jest tego ogrodzenia.

Odpowiedź nr 1:

Przedmiotowe ogrodzenie do demontażu oraz do ponownego montażu przedstawiono na rzucie zatytułowanym „Zagospodarowanie placu zabaw” (Załącznik nr 7 część 1 nazwa pliku: „RawaMaz_zagospodarowanie placu zabaw_rys 1 (1)”).

Pytanie nr 2:

Czy nowo projektowane ogrodzenie placu zabaw ma być wykonane z drewna? Jeśli tak to z jakiego?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z Część III: Projekt zagospodarowania terenu Tom3: Projekt budowlano – wykonawczy placu zabaw; pkt 5.2. Ogrodzenie placu zabaw (str. 9)

Dane techniczne ogrodzenia:

- wymiary: długość podstawowego modułu ogrodzeniowego 324 cm, wysokość z słupkami 125 cm, wysokość bramy wjazdowej do ok. 129 cm
- kolor: analogicznie do kolorystyki mostku na Rawce

Materiał wykonania :

- przęsła- drewno dębowe impregnowane
- słupki z profilu zimnogiętego stalowego 120 x 120 cm

Pytanie nr 3:

Czy nawierzchnie projektowanych alejek ma być typu PLAZADUR? Jeśli tak to jaki kolor jaki wzór?

Odpowiedź nr 3:

Nawierzchnie projektowanych alejek mają być wykonane zgodnie z technologią opisaną w Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży drogowej. Zamawiający opublikuje ją jako załącznik do Zmiany (nr 1) SIWZ.

Kolor wymagany przez Zamawiającego to kolor szary.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal